

# Zertifikat

# Certificate



**Zertifikat Nr. Certificate No.**  
R 50464937

**Blatt Sheet**  
0001

**Ihr Zeichen Client Reference**  
W.L.L.

**Unser Zeichen Our Reference**  
01-SYF-50082664 009

**Ausstellungsdatum Date of Issue**  
09.07.2020 (day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber License Holder**  
Suzhou NIU-Power Co., Ltd.  
No1, Puhui Road,  
SIP, Suzhou,  
Jiangsu  
P.R. China

**Fertigungsstätte Manufacturing Plant**  
040-0002086538

## Prüfzeichen Test Mark



**Geprüft nach Tested acc. to**  
IEC 62930:2017

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
**Certified Product (Product Identification)**

**Lizenzentgelte - Einheit**  
**License Fee - Unit**

Cable (Cables for Photovoltaic Systems)

Type Designation : 62930 IEC 131 1X2,5...35mm<sup>2</sup>  
SUZHOU NIU-Power Co., Ltd.

11

Rated Voltage : DC 1,5kV  
AC 1,0/1,0kV

Ambient Temperature : -40°C to +90°C

Max. Temperature  
at Conductor : 120°C

11

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Bo Liu