

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50490982

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
L.B.B.

Unser Zeichen *Our Reference*
01-ZQI-15102455 004

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
21.01.2021 (day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Niu-Power (Suzhou) Corporation
NO 16 North Chajiang
Suzhou
215000 Jiangsu
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
040-0002069467

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
IEC 62852:2014
EN 62852:2015

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Steckverbinder (Connector for Photovoltaic System)

Type Designation : NP4 (NIU)
Rated Voltage : 1500VDC
Rated Current : 30A
Ambient Temperature : -40°C to +85°C
Upper Limit Temperature: 100°C
Cross Section Range : 1 x 4,0mm²
Protection Degree : IP67
Application Class : Class A

5

Remark: The labelling requirements acc. to EU Directive 2001/95 have to be observed for distribution within the EEA.

5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Dipl.-Ing. (FH) Bernd Scheirer